



Elektro - Wärme - Regeltechnik

4020 Linz, Reitzenbeckweg 14-16
Tel:0732/343234 Fax.:0732/343234-13
UID Nr. ATU 34703201
PSK Kto. 75729316 BLZ:60000
Fb-Nr: 53921x LG Linz

Mag. Gerhard Roth

Auf der Bleich 39
4181 Oberneukirchen

Linz, 2. 4. 2019

ELEKTRO ATTEST

Bei Ihrer Elektro-Anlage wurde eine Überprüfung durchgeführt.
Die Anlage ist sicherheitstechnisch in Ordnung.

Sichtkontrolle:	keine Mängel festgestellt
Auslösezeiten FI Schalter	24 - 27 ms
Auslösezeiten FI Schalter N-Heizung	23 - 27 ms
Auslösezeiten FI Schalter OG Zubau	108 - 109 ms
Gemessene Berührungsspannung	0,1 - 0,4 V
Schleifenwiderstände	0,6 - 1 Ohm
Isolationswiderstände	99,9 MOhm
Stiegenhaus, Res.	2,02 - 50,5 MOhm
Schwimmbad	1,81 - 2,03 Mohm
Geschirrspüler	1,96 Mohm
E-Herd	2,62 MOhm

Als Schutzmaßnahme ist Nullung mit FI Zusatzschutz ausgeführt.



Reitzenbeckweg 14-16, 4020 Linz
+43 732 34 32 34 office@leco.at
www.leco.at

Handwritten signature in blue ink.